

Приложение № 2
к распоряжению
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Московской области
от _____ № _____

ФОРМА ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город _____ Можайский городской округ _____

23.06.2020 г

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома д. Астафьево д.7
2. Год постройки 1967
3. Характеристика объекта:
износ в % 50 этажность 2 подъездов 2
наличие подвалов, цокольных этажей, м², общей площади 0
количество квартир 8 (шт.)
общая полезная площадь объекта 383,8 (кв. м)
жилая площадь 258,2 (кв. м)
нежилая площадь 0, в том числе
под производственные нужды 0 (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
удовлетворительно
5. Источники:
теплоснабжения есть
газоснабжения есть
твердого и жидкого топлива _____
энергоснабжения есть
Системы АПЗ и дымоудаления нет
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № _____ от _____ 20__ г.,
срок действия _____ года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от _____ 20__ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов
от _____ 20__ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРОШЕДШЕГО 2019 г.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2020 г.
0		0	0	0

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020/2021 г. г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ	шт	0	4	
2.	Ремонт кровли	М2	0	0	Удовлетворительно Капитальный ремонт кровли произведен в 2015 г
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	М2	0	0	Удовлетворительно
4.	Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов	мп	0	0	Требуется капитальный ремонт фасада, торцевых стен
5.	Ремонт подвальных помещений, в том	М2	0	0	Требуется капитальный

	числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств				ремонт водоотводящих устройств
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков	M2	0	0	Требуется капитальный ремонт отмостки
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктом элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей	M2	0	0	Удовлетворительно

8.	Другие работы				
9.	Обеспеченность объекта:				

котельных топливом _____ (указать запас в днях)
 _____ (тыс. куб. м)
 горюче-смазочными материалами и бензином _____ (тыс. усл. т)
 пескосоляной смесью и химреагентами _____ (тыс. куб. м)
 инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 3 (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 г. г.

Комиссия в составе:

председателя – руководителя управляющей организации генеральный директор
 ООО «Порецкая управляющая компания»
 Кузьмин С. И.

членов комиссии:

-представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
 многоквартирного дома):

1.Карташова Т.Д.

-представителей органа муниципального жилищного контроля

-представителей специализированных организаций:

1.Зам.генерального директора по производству АО «ФПЛК»
 Сорокин М.Б.

- представителей муниципального образования :

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к
 эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**

Председатель комиссии

Члены комиссии:

23.06.2020 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2020/2021 г. г.

Заместитель главы администрации
 Можайского городского округа
 Московской области

Мордвинцев Д. В.



(Кузьмин С. И.)
(Карташова Т.Д.)
(Сорокин М.Б.)
 Дополнительно для
 письма от 17.07.20 и гарантийное
 письмо